

令和6年12月12日

令和6年12月24日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
3	24573	我孫子市立小中学校の大型液晶ディスプレイ12 台の購入	学校教育課	2
10	24580	我孫子市役所電算室空調工事	行政管理課	3

※ No.は令和6年12月24日執行の我孫子市公募型競争入札公告(令和6年11月29日付け我孫子市公告第142号)の<入札案件一覧>に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.3 質疑回答

件名	我孫子市立小中学校の大型液晶ディスプレイ12台の購入	発注番号	24573
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 発注番号：24573 我孫子市立小中学校の大型ディスプレイ12台の購入以上の案件につきまして、同等品申請をお願い致します。 応札までに、価格、納期を含め機種等が決められません。 従いまして、下記内容で同等品申請をお願い致します。 モニタースタンド（株式会社一ノ坪製作所 DS-IC75DS）の同等品申請。</p>		<p>1 不可とします。</p>	
<p>2 モニタースタンド（株式会社アイ・オー・データ機器 DA-DSM4）の同等品申請。</p>		<p>2 不可とします。</p>	
<p>3 大型ディスプレイの同等品申請。 （株式会社アイ・オー・データ機器 LCD-M4K652XDB）</p>		<p>3 可とします。</p>	

件名	我孫子市役所電算室空調工事	発注番号	24580
		発注主管課名	行政管理課
質 疑		回 答	
<p>1 入札公告一8ーウ 建設工事に係る入札にあつては工事内訳書（大分類まで記入したもの。）と記載がありますが、公告時に配布された【入札時】電算室空調設備更新工事(金抜).pdfの2P「工事費内訳」を大分類と理解してもよろしいでしょうか。※3P以降は中分類小分類にお見受けできるので。</p> <p>2 入札公告一8ーウ 入札書受付開始に同時に工事内訳書を添付すると理解しています。公告時に配布された【入札時】電算室空調設備更新工事(金抜).pdfに手書きで金額を記載し、添付する形でしょうか？それとも同様の項目が記載されていれば任意書式でもよいのでしょうか。前者の場合、PDFでなくエクセルでのデータを提供いただくことは可能でしょうか。</p> <p>3 設計図(電算室空調設備更新工)一機器 チャンバーダクト吹出となっているが、参考型番相当の能力でよいでしょうか。(モーター容量アップ等無し)</p> <p>4 設計図(電算室空調設備更新工)一撤去 給水管天井内プラグ止めとありますが、元バルブ位置が図面上で見つけることができないのですが、図示いただけますでしょうか。</p>		<p>1 お見込みのとおりです。</p> <p>2 同様の項目が記載されていれば任意様式も可です。 また、設計書のエクセルデータを設計図書に追加しましたので、入札情報サービスからダウンロードしてください。</p> <p>3 お見込みのとおりです。</p> <p>4 元バルブ位置を図示した図面を設計図書に追加しましたので、入札情報サービスからダウンロードしてください。</p>	

No.10 質疑回答（2/3）

質 疑	回 答
<p>5 設計図(電算室空調設備更新工)一室外機置場 室外機置場にて基礎及びフェンス設置とありますが、植栽にはかかる場合、植栽の除去を含める必要があると理解して問題ないでしょうか。</p>	<p>5 お見込みのとおりです。</p>
<p>6 設計図(電算室空調設備更新工)一天井解体復旧 天井解体を行った場合、撤去前と同じ天井高仕上がりと考えてよいでしょうか。</p>	<p>6 お見込みのとおりです。</p>
<p>7 設計図(電算室空調設備更新工)一解体 撤去期間中、空調機1台での運転となりますが、補助空調機等は考慮しなくてよろしいでしょうか。</p>	<p>7 お見込みのとおりです。</p>
<p>8 設計図(電算室空調設備更新工)一仮設 工事中電力、水、御手洗いは使用不可とありますが、どこから仮設を行うかご指示下さい。</p>	<p>8 発注主管課、監督職員と協議の上決定とします。</p>
<p>9 設計図(電算室空調設備更新工)一調査 アスベスト調査後、含有されている事が判明した場合、本件とは別契約での除去等の対応と理解しますがお間違いないでしょうか。</p>	<p>9 本工事での対応とします。</p>
<p>10 資料種別:機器設備 特記仕様書(1) 項番 : M-01 項目 : 建設副産物の処理等 質問 : アスベストの成分試験の必要はございますでしょうか。</p>	<p>10 工事内訳書 33 ページにてアスベスト含有試験費 1 か所計上しています。</p>

No.10 質疑回答（3/3）

質 疑	回 答
<p>11 資料種別:機器設備 特記仕様書(1) 項番 : M-01 項目 : 建設副産物の処理等 質問 : 室外機の基礎についてアンカーのみの撤去で、基礎となるコンクリートは、撤去しない想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>11 お見込みのとおりです。</p>
<p>12 資料種別:機器設備 特記仕様書(2) 項番 : M-02 項目 : 撤去工事 質問 : 石綿があるとみなしての対応でよろしいでしょうか。</p>	<p>12 発注主管課、監督職員と協議の上決定とします。</p>
<p>13 25年度に社内体制の再編成が予定されており、本件契約後に代表者等の変更が想定されます。 変更があった場合、変更処理を進めてまいります但し問題ございませんでしょうか。 ※継続して管工事建設許可業者として従事可能ではあります。</p>	<p>13 入札への参加や契約に問題はありません。</p>